

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное МДОБУ  
«Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по познавательно-речевому направлению развития детей»  
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвастанцева 71, тел. 2-00-12

---



# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№1

г.Минусинск, 2020.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МДОБУ «Детский сад №14»
- 1.2. Адрес объекта: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Хвостанцева, 71
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- нежилое помещение на 1 этаже жилого многоквартирного 5 этажного дома, 649 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1607 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1975, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2020., капитального 2021-2022гг.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития детей»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Хвостанцева, 71
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации г.Минусинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование

Реализация образовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, специального (коррекционного) образования

- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, слуха и умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 110 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут автобуса №14, № 14А, №3, №7 до остановки «Эльдорадо»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет)

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта № 1 – 280 м, от остановки № 2 – 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин., 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\***

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|--|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | ВНД, ДУ  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ   |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|------------|--|---|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В  |
| 2          | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О, Г, С, У)   |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, С, У)   |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, С, У)   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г, У)   |
| 6          | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД   |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В  |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|------------|--|--|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Установка звуковых маяков  |
| 2          | Вход (входы) в здание  | Оборудование пандусов, установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, наклеек |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Расширение дверных проемов, коридоров  |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Расширение дверных проемов, установка поручней   |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | Расширение дверных проемов, установка поручней   |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах)     | Установка звуковых маяков, тактильные покрытия, наклейки «вход» «выход» и план эвакуации, выполненные шрифтом Брайля, мнемосхемы помещений |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Оборудование тротуара, ограждение от проезжей части  |
| 8. | <b>Все зоны и участки</b>                         |  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 – 2022гг. в рамках исполнения предписания № 26673 от 20.12.2018. Роспотребнадзора и перспективного плана

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность для всех категорий инвалидов универсальная**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **МЧС, ГИБДД, архитектура, КУМИ, Роспотребнадзор**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата) \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» марта 2020.;
2. Акта обследования объекта № 01 от «17» марта 2020.;
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ «17» марта 2020.

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное МДОБУ  
«Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по познавательно-речевому направлению развития детей»  
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвостанцева 71, тел. 2-00-12

---



# АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

г.Минусинск, 2020.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МДОБУ «Детский сад №14»
- 1.2. Адрес объекта: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Хвастанцева, 71
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- нежилое помещение на 1 этаже жилого многоквартирного 5 этажного дома, 649 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1607 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1975, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2020., капитального 2021-2022гг.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное МДОБУ «Детский сад № 14 «Золотой ключик»  
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению  
развития детей»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Хвастанцева, 71
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации г.Минусинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Минусинск, ул. Октябрьская, 66, пом. 13

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование

Реализация образовательных программ: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, специального (коррекционного) образования

- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут автобуса №14, №14А, №3, №7 до остановки «Эльдорадо»

наличие адштгированного пассажирского транспорта к объекту: нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта №1 -280 м, от остановки №2 – 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин., 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения) | Вариант организации<br>доступности объекта |
|-----------|--|--|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН          | ВНД, ДУ                                    |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>           |  |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках    | ВНД  |



|   |   |    |
|---|---|----|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения                        | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха                         | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*   |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Установка звуковых маяков   |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Оборудование пандусов, установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, наклеек  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Расширение дверных проемов,   |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Расширение дверных проемов, установка поручней  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | Расширение дверных проемов, установка поручней  |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Установка звуковых маяков, тактильных покрытий, наклеек «вход» «выход» и план эвакуации выполненные шрифтом Брайля, мнемосхемы помещений,   |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Оборудование тротуара   |
| 8.    | <b>Все зоны и участки</b>                                  | Установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, наклеек, плана эвакуации выполненного шрифтом Брайля.<br>Оборудование пандусов, расширение дверных проемов, установка поручней, оборудование тротуара |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное МДОБУ  
«Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по познавательно-речевому направлению развития детей»  
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвостанцева 71, тел. 2-00-12

---

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель рабочей группы  
МДОБУ «Детский сад № 14»  
Ю.С. Чмыхало  
 2020.  


# АКТ

обследования объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

г.Минусинск, 2020.

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОБУ «Детский сад № 14»
- 1.2. Адрес объекта г. Минусинск, ул. Хвастанцева, 71
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 5 этажей, 629 кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1607 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2016 г., капитального \_\_\_\_\_
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей, МДОБУ «Детский сад № 14»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Хвастанцева, 71

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут автобуса № 14, № 14А, № 3, № 7 до остановки «Эльдорадо»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта № 1 – 280 м., от остановки № 2 – 90 м.

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин., 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; (да, нет)*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; (да, нет)*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД, ДУ   |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | ДУ  |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |               |
|-----------|--|---|------------|---------------|
|           |  |   | № на плане | № фото        |
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-В  | 1          | 1             |
| 2         | Вход (входы) в здание  | ДЧ-И (О, Г, С, У)   | 2, 4       | 2, 4          |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, С, У)   | 5          | 9-17          |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, С, У)   | 9, 10      | 11, 18, 26-29 |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (Г, У)   | 6, 7, 8    | 19, 20, 34    |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД   | —          | —             |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-В  | 3          | 21-25         |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта           | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|-----------|--|--|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Установка звуковых маяков  |
| 2         | Вход (входы) в здание  | Оборудование пандусов, установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, наклеек   |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Расширение дверных проемов   |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Расширение дверных проемов, установка поручней   |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | Расширение дверных проемов, установка поручней   |
| 6         | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Установка звуковых маяков, тактильные покрытия, наклейки «вход» «выход» и план эвакуации выполненные шрифтом Брайля, мнемосхемы помещений,   |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Оборудование тротуара  |
| 8.        | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, наклеек «вход» «выход» и плана эвакуации выполненного шрифтом Брайля, мнемосхем помещений, установка поручней, расширение дверных проемов, оборудование пандусов, тротуара |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2019 году в рамках исполнения перспективного плана  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

МЧС, ГИБДД, архитектура, КУМИ, Роспотребнадзор

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

ГИБДД, Роспотребнадзор,

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); КУМИ

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ВОИ г. Минусинска;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

*(наименование документа и выдавшей его организации, дата),*

прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>5</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>7</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л.    |

Результаты фотофиксации на объекте МДОБУ «Детский сад №14» на 21 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Заведующий Ю.С. Чмыхало

(ФИО, должность)



(подпись)

Члены рабочей группы:

Председатель ПК Д.В.Осколкова

(ФИО, должность)



(подпись)

Старший воспитатель С.В. Федорова


(ФИО, должность)



(подпись)

Заведующий хозяйством Д.В.Осколкова

(ФИО, должность)



(подпись)



представители организации, расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Президент ООО "Ваша" / Ковалев И.В.

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

---

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «17» марта 2020.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МДОБУ «Детский сад №14 «Золотой ключик», г.Минусинск, ул.Хвостанцева, 71

**Наименование объекта, адрес**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                            |                                  | Работа по адаптации объекта         |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | содержание  | Значимо для инвалида (категория) | содержание                          | Виды работ  |
| 1.1.  | Вход (выходы) на территорию                        | есть             | 11         | 1      | Отсутствует прилегающий тротуар                             | все                              | Приведение в соответствие с нормами | Заявка в МКУ г.Минусинска «Управление городского хозяйства» |
| 1.2.  | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 3          | 1      | Отсутствуют звуковые маяки, специальные тактильные покрытия | К,О,С                            | Приведение в соответствие с нормами | Установка звуковых маяков, специальных покрытий             |
| 1.3.  | Лестница (наружная)                                | нет              | ----       | ----   | нет   |                                  |                                     |   |

|     |                         |      |      |      |   |         |                                     |  |
|-----|-------------------------|------|------|------|---|---------|-------------------------------------|--|
| 1.4 | Пандус (наружный)       | нет  | 2, 4 | 2, 4 | Отсутствие пандуса                              | К, О, С | Приведение в соответствие с нормами | Устройство пандуса, укладка тактильного покрытия, поручней   |
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | Есть | *    | 25   | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида | все     | Приведение в соответствие с нормами | Заявка в МКУ г. Минусинска «Управление городского хозяйства»   |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      |      |      |   |         | Приведение в соответствие с нормами | Заявка в МКУ г. Минусинска «Управление городского хозяйства». Установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, поручней, пандуса. |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|---|---|------------|--------|--|
|   |   | № на плане | № фото |  |
| Путь (пути) движения на территории          | ДЧ-В  | 3          | 1, 2   | Установка звуковых маяков, специальных тактильных покрытий, устройство пандуса, укладка тактильного покрытия, поручней |
| Автостоянка и парковка                      | ВНД   | —          |        | Заявка в МКУ г. Минусинска «Управление городского хозяйства»   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» марта 2020 г.

## I Результаты обследования:

МДОБУ Детский сад № 14 «Золотой ключик», г. Минусинск, ул. Хвостанцева, 71

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                       |                                  | Работы по адаптации объектов        |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                          | Виды работ   |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              | —          | —      |  |                                  |                                     |  |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              | 2, 4       | 2, 4   | Отсутствует пандус   | К, О                             | Приведение в соответствие с нормами | Устройство пандуса, поручней, укладка тактильного покрытия                         |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | 2          | 2      | Отсутствие покрытия, поручней, вывеска, наклейки                       | К, О, С                          | Приведение в соответствие с нормами | Укладка тактильного покрытия, установка поручней, установка информационной вывески |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             | 2          | 2      | Отсутствие смотрового окна, запасный выход не оборудован для инвалидов | К, О                             | Приведение в соответствие с нормами | Установка двери со смотровым окном, расширение дверных проемов                     |

|     |                         |      |          |         |                                |         |                                     |  |
|-----|-------------------------|------|----------|---------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| 2.5 | Тамбур                  | есть | 12       | 9       | Ширина 2,5м ,<br>глубина 1,2 м | К, О, С | Приведение в соответствие с нормами | Тактильные наклейки, установка звукового маяка   |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      | 2, 4, 12 | 2, 4, 9 |                                |         | Приведение в соответствие с нормами | Устройство пандуса, поручней, укладка тактильного покрытия , установка информационной вывески , двери со смотровым окном, расширение дверных проемов |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ  |
|---|--|------------|---------|---|
|   |  | № на плане | № фото  |   |
|   | <b>ДЧ-И</b> (С, Г, У)  | 2, 4, 12   | 2, 4, 9 | Устройство пандуса, поручней, укладка тактильного покрытия, установка двери со смотровым окном, расширение дверных проемов, установка звукового маяка |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 14 марта 2020.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МДОБУ Детский сад № 14 «Золотой ключик», г.Минусинск, ул. Хвостанцева, 71

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

|     |   |      |      |                 |  |      |                                     |  |
|-----|---|------|------|-----------------|--|------|-------------------------------------|--|
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник)         | нет  |      |                 |  |      |                                     |  |
| 3.5 | Дверь                                     | есть | *    | 10, 12, 15, 17, | Ширина дверных проемов недостаточная (от 60 до 88 см.)   | К, О | Приведение в соответствие с нормами | Расширение дверных проемов   |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 2, 4 | 12              | Ширина дверных проемов недостаточная (до 88 см.), отсутствуют таблички «Запасный выход» и план эвакуации, выполненный шрифтом Брайля | все  | Приведение в соответствие с нормами | Расширение дверных проемов, размещение табличек «Запасный выход» и план эвакуации выполненных шрифтом Брайля, тактильных наклеек |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне                   |      | 2, 4 | 10, 12, 15, 17  |  |      | Приведение в соответствие с нормами | Расширение дверных проемов, размещение табличек «Запасный выход» и план эвакуации выполненных шрифтом Брайля, тактильных наклеек |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
|   |  | № на плане | № фото |   |
| Лестница (внутри здания)                    |  |            |        |   |
| Пандус (внутри здания)                      |  |            |        |   |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Лифт<br>пассажирский (или<br>подъемник) |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «17» марта 2010 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МДОБУ Детский сад № 14 «Золотой ключик», г.Минусинск, ул. Хвостанцева, 71

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента           | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов        |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                          | Виды работ   |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания (логопед, медицинский кабинет) | есть             | 10, 13     | 26-33  | Нет поручней, звукового маяка, вывески, ширина дверных проемов, коридора | К, О, С                          | Приведение в соответствие с нормами | Расширение дверных проемов, коридоров, установка звуковых маяков, вывесок, мнемосхем помещений |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                                   | есть             | 9          | 18     | Нет поручней, звукового маяка, вывески                                   | К, О, С                          | Приведение в соответствие с нормами | Установка поручней, звуковых маяков, мнемосхем помещений, тактильных наклеек                   |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                               | нет              |            |        |  |                                  |                                     |  |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту                | нет              |            |        |  |                                  |                                     |  |

|     |                                     |     |           |           |  |         |   |
|-----|-------------------------------------|-----|-----------|-----------|--|---------|---|
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |           |           |  |         |   |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне             | *   | 9, 10, 13 | 18, 26-33 |  | К, О, С | Приведение в соответствие с нормами<br>Расширение дверных проемов, коридоров, установка звуковых маяков, вывесок, мнемосхем помещений, поручней, тактильных наклеек |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                 |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
|   | ДЧ-И(Г, У)   | 10, 13     | 26-33  | Расширение дверных проемов, коридоров, установка звуковых маяков, вывесок, мнемосхем помещений |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны

– организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» марта 2020 г

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МДОБУ Детский сад № 14 «Золотой ключик», г. Минусинск, ул. Хвастанцева, 71

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |            | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов  |   |
|-------|--|------------------|------------|------------|---|----------------------------------|---|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото     | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ  |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             | 6-8        | 19, 20, 34 | Отсутствие поручней, недостаточная ширина дверных проемов   | К, О, С                          | Приведение в соответствие с нормами   | Установить поручни, увеличение дверных проемов  |
| 5.2   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             | 14         | 35, 36     | Отсутствие поручней, места для хранения кресел-колясок, индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 кв.м), индивидуальные шкафы | К, О, С                          | Индивидуальные шкафы: Скамьи в гардеробных Проходы между рядами для шкафов<br>- места для хранения кресел-колясок;<br>- индивидуальные кабины - | Установить поручни, индивидуальные кабины, оборудовать места для хранения кресел-колясок, хранения костылей и протезов. |

|  |                         |  |  |  |  |   |
|--|-------------------------|--|--|--|--|---|
|  |                         |  |  | для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м;   | по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м);<br>- <u>индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м;</u><br>- либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м. |   |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | <p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан в общественных зданиях.</p> <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:<br/>- в универсальной кабине,<br/>- в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> | <p>Приведение в соответствие с нормами.</p> <p>Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p>  | <p>Установить универсальную кабинку, поручни, поворотные или откидные сидения Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                                    |
|---|--|------------|----------|--|
|   |  | № на плане | № фото   |  |
| Туалетная комната                           | <b>ДЧ-И</b> (Г, У)   | 6-8        | 19,20,34 | Установить поручни, увеличение дверных проемов   |
| Душевая/ ванная комната                     |  |            |          |  |
| Бытовая комната (гардеробная)               | <b>ДЧ-И</b> (С, Г, У)  | 14         | 35,36    | Установить поручни, индивидуальные кабинки, оборудовать места для хранения кресел-колясок, хранения костылей и протезов. |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «18» марта 2010 г.

## I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

МДОБУ Детский сад № 14 «Золотой ключик», г. Минусинск, ул. Хвостанцева, 71  
(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов        |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                          | Виды работ   |
| 6.1   | Визуальные средства                                | нет              |            |        | Отсутствует мнемосхема помещений, вывеска ,информационные таблички выполненные шрифтом Брайля | К, О ,Г                          | Приведение в соответствие с нормами | Установить мнемосхему помещений, вывеску ,информационные таблички выполненные шрифтом Брайля |
| 6.2   | Акустические средства                              | нет              |            |        | Отсутствует звуковой маяк   | С                                | Приведение в соответствие с нормами | Установить звуковые маяки  |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | Отсутствуют тактильные противоскользящие профили и ленты, тактильные наклейки                 | К, О, С                          | Приведение в соответствие с нормами | Установить тактильные противоскользящие профили и ленты, тактильные наклейки                 |

|                         |  |  |  |  |                                     |   |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|---|
| ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  | Приведение в соответствие с нормами | Установить тактильные противоскользящие профили и ленты, звуковые маяки, тактильные наклейки, мнемосхему помещений, вывеску, информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля. |
|-------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|---|

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ   |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Визуальные средства                         | ВНД  |            |        | Установить тактильные противоскользящие профили и ленты, звуковые маяки, тактильные наклейки, мнемосхему помещений, вывеску, информационные таблички, выполненные шрифтом Брайля |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «17» марта 2020.

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МДОБУ «Детский сад №14 «Золотой ключик», г.Минусинск, ул.Хвостанцева, 71

**Наименование объекта, адрес**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                            |                                  | Работа по адаптации объекта         |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | содержание  | Значимо для инвалида (категория) | содержание                          | Виды работ  |
| 1.1.  | Вход (выходы) на территорию                        | есть             | 11         | 1      | Отсутствует прилегающий тротуар                             | все                              | Приведение в соответствие с нормами | Заявка в МКУ г.Минусинска «Управление городского хозяйства» |
| 1.2.  | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 3          | 1      | Отсутствуют звуковые маяки, специальные тактильные покрытия | К,О,С                            | Приведение в соответствие с нормами | Установка звуковых маяков, специальных покрытий             |
| 1.3.  | Лестница (наружная)                                | нет              | ----       | ----   | нет   |                                  |                                     |   |



## АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА (план)

адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг  
для инвалидов и других МГН на территории МДОБУ «Детский сад №14 «Золотой ключик»  
на 2019-2024 год

| № п/п | наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | адрес объекта                  | № паспорта доступности объекта | плановые работы  |             | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) *** | Финансирование   |                      | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Дата текущего контроля |
|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|-------------|--|------------------|----------------------|--|------------------------|
|       |   |                                |                                | Содержание работ*  | Вид** работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник             |  |                        |
| 1.    | Территория прилегающая к зданию (участок)                             | г.Минусинск, ул.Хвостанцева,71 | № 1                            | Установка звуковых и световых маяков                                     | ТР          | ДЧ-И(Г,У)  | 25               | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало                   | 2024                   |
| 2.    | Вход (выходы) в здание  | г.Минусинск, ул.Хвостанцева,71 | № 1                            | Оборудование пандусов, специальных покрытий, установка уличной моносхемы | ПСД         | ДП-В   |                  | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало                   | 2022                   |
|       |   |                                |                                | Установка звуковых и световых маяков                                     | ТР          | ДЧ-И(Г,У)  | 20               | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало                   | 2023                   |
| 3.    | Путь(пути) движения внутри здания (т.ч. эвакуации)                    | г.Минусинск, ул.Хвостанцева,71 | № 1                            | Расширение дверных проемов, коридоров                                    | ПСД         | ДП-В   |                  | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало                   | 2021                   |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)          | г.Минусинск, ул.Хвостанцева,71 | № 1                            | Расширение дверных проемов<br>Установка поручней                         | ПСД         | ДП-В   |                  | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало                   | 2021                   |

|    |   |                                |     |   |     |      |     |                      |                        |      |
|----|---|--------------------------------|-----|---|-----|------|-----|----------------------|------------------------|------|
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                 | г.Минусинск, ул.Хвастанцева,71 | № 1 | Расширение дверных проемов<br>Установка поручней  | ПСД | ДП-В |     | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало | 2021 |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах)     | г.Минусинск, ул.Хвастанцева,71 | № 1 | Установка звуковых маяков, информационных наклеек и плана эвакуации, выполненного шрифта Брайля,<br><br>Мнемосхем помещений тактильных покрытий | ПСД | ДП-В | 100 | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало | 2023 |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | г.Минусинск, ул.Хвастанцева,71 | № 1 | Оборудование тротуара, ограждение от проезжей части   | ПСД | ДП-В |     | Муниципальный бюджет | Заведующий Ю.С.Чмыхало | 2023 |

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\*\_ указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\*\_ указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** – строительство

**КР** – капитальный ремонт

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. Мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** – доступен полностью всем; **ДП-И (К,О,С,Г,У)**- доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)